


SAMRÅD AVSEENDE ÄNDRING AV KONCESSION FÖR KRAFTLEDNING MELLAN BJÖRNHYTTAN-MAGNETGÄRDET-ÖSTANSBO, LUDVIKA KOMMUN, DALARNAS LÄN

Västerbergslagens Elnät AB (nedan VB Elnät) avser att ansöka om ändring av koncession (tillstånd) enligt 2 kap 27§ Ellagen. VB Elnät genomför nu ett kombinerat avgränsnings- och undersökningssamråd enligt 6 kap 23-25 och 29-32 §§ miljöbalken avseende den planerade ändringen.

Ledningen mellan Björnhyttan-Magnetgärdet-Östansbo utgörs idag av fyra separata koncessioner med anläggningsnummer 10140, 11549, 118FO (Väst och Öst) och 118GÄ, se Figur 1. Aktuell ändring avser en spänningshöjning från 72,5 kV till 145 kV. Ändringen avser även en flytt av del av denna ledning inom ett utpekad utredningsområde. Syftet med denna flytt är att skapa ett större avstånd till närliggande bostäder. Detta utredningsområde är lokaliserat vid anläggningsdel 118FO Väst norr om Blötberget.

Mot bakgrund av detta behöver en ändring av nätkoncession för linje göras enligt Ellagen 2 kap 27§ och detta samråd är en del av denna process.

Syftet med ändringen är att möta det behov som finns i området utifrån de kundförfrågningar från elintensiva etableringar som finns, då dagens överföringskapacitet inte räcker till. Genom att spänningshöja ledningen på de koncessionsgivna ledningssträckorna kan strömförsörjningen i det aktuella området framtidsäkras.



Figur 1: Översiktsskarta med befintlig ledning mellan Björnhyttan-Magnetgärdet-Östansbo som är föremål för aktuellt samråd.

Inbjudan till samråd

VB Elnät inbjuder härmed till ett kombinerat avgränsnings- och undersökningssamråd för berörd länsstyrelse och kommun, samt de myndigheter, organisationer och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Samrådet sker som ett skriftligt samråd.

Ett samrådsunderlag med information om projektet har tagits fram och finns tillgängligt på VB Energis hemsida: <https://www.vbenergi.se/elnat/projekt/>

Syftet med samrådet är att förmedla information om projektet samt inhämta synpunkter angående planerad ändring. Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast **fredag 4 juli 2025** till:

Epost: sm-se-spanningshojningludvika@sweco.se, alternativt

Post: Sweco Sverige AB, c/o Greta Lindström, Box 864, 891 18 Örnköldsvik

Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta ansvarig konsult via

sm-se-spanningshojningludvika@sweco.se, alternativt ringa Greta (under v.22-26) på telnr 073-144 02 03 alternativt Jenny (v.27) 073-837 46 08.

Efter genomfört samråd kommer inkomna synpunkter och information att analyseras och därefter sker framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Tillståndsansökan, med MKB och samrådsredogörelse som bilagor, skickas till Energimarknadsinspektionen som är den prövande myndigheten.

Viktig information

Vi ber er fastighetsägare att informera eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra nyttjanderättsinnehavare knutna till er fastighet som kan väntas bli berörda av projektet. Om dessa önskar samrådsunderlaget går det bra att kontakta oss och få detta skickat per post. Vi ber er även vidarebefordra kontaktuppgifter till eventuella nyttjanderättsinnehavare som berörs av projektet till oss snarast möjligt.

Med vänlig hälsning

Per Nagy

VB Elnät AB